



Tout groupe extérieur « split système » relié à une unité intérieure **excède très rapidement les 2 Kg de fluide frigorigène**. La longueur de la liaison frigorifique dépend de la distance entre la pompe à chaleur et le module hydro électrique situé à l'intérieur de la maison. L'emplacement du groupe extérieur (la pompe à chaleur) est conditionné souvent par le choix du client, **celui-ci ne souhaitant ni la voir ni l'entendre** mais la dissimuler revient également à l'éloigner et donc à augmenter la quantité de fluide nécessaire. Ce choix esthétique entraîne des conséquences légales pas toujours connues.